

Приложение 2  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
от \_\_\_\_\_.20\_\_ г.

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 14 «Березка» города Волжска Республики Марий Эл»  
425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина, д.19б., тел. 4-58-77

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	есть	4	4	Отсутствие тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	Приобретение и установка	Текущий ремонт
Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	<i>ДЧ-И (С,Г,У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Капитальный ремонт
Входная площадка (перед дверью)	есть	5	5	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	Приобретение и установка	Текущий ремонт
Дверь (входная)	есть	6,7,8 9,10	6,7,8 9,10	Узкий проход	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Капитальный ремонт
Тамбур	есть	11	11	Узкий проход	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСР
Общие требования к зоне	есть			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У)	6,7,8 9,10	6,7,8 9,10	капитальный и текущие ремонты

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **вход в здание** -ДЧ-И (Г, У)