

I. Результаты обследования:

3. Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Березка» города Волжска Республики Марий Эл»
425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина, д.19б., тел. 4-58-77

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ	Содержание
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	12	12	Отсутствие тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	текущий ремонт
Лестница (внутри здания)	есть	14,15	14,15	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	текущий ремонт
Пандус (внутри здания)	нет	-	-	нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	капитальный ремонт
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	капитальный ремонт
Дверь	есть	6,7,8 9,10	6,7,8 9,10	Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	текущий ремонт
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	16,17	16,17	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	капитальный ремонт

Общие требования к зоне	есть			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	текущий ремонт
-------------------------	------	--	--	---	----------------	--------------------------	----------------

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	12	12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - ДЧ-И (Г, У)**